

Lagrings-, hanterings- och monteringsanvisningar för träbaserade trappor.

Utarbetade av TMF efter samråd med AB Träteck, Institutet för träteknisk forskning.

1. Transport

Trätrappor skall transporteras i täckta fordon med stor varsamhet. Lossning skall ske för hand. Gaffeltruck eller motsvarande får ej användas.

2. Leveransmottagning

Transportskador och brister i leveransomfattningen skall anges på fraktsedeln samt anmälas till speditör. Eventuellt dolda fel skall påtalas före monteringen, dock senast 7 dagar efter leveransens mottagande. Godsmotagare/kund är ansvarig för att eventuella skador och brister anmäls enligt ovan.

3. Lagring före montering

Lagring intill eller på byggplatsen skall ske i torr och väl ventilerad lokal. Luftfuktighet, (RF), i lagerlokal får endast under kortare period, (< 1 dygn) avvika från luftfuktighet, (RF), enligt klimatklasser: A – C *) enligt nedan;

- A. $RF = 50 \pm 10 \%$ trappor för inomhusbruk i uppvärmda lokaler, $t > 18^\circ\text{C}$
- B. $RF = 65 \pm 10 \%$, trappor för bruk i icke uppvärmda eller tillfälligt uppvärmda lokaler
- C. $RF = 85 \pm 10 \%$ trappor som i bruk är exponerade mot det fria

Ovanstående klimatklasser är de som kommer att anges i kommande EN-standarder

Kommentarer; *) Aktuell klimatklass anges i kontrakt.

Vid mätning av Rf i rummet används slungpsyknometer eller likvärdigt godkänt mätinstrument.

Vid mätning av Rf på vägg eller vang används hydrometer RTU 600 eller likvärdigt godkänt mätinstrument

I händelse av tvist anbringas mätdon i den punkt som tvisten avser.

4. Montering

Montering av trappor kan ske först när byggfukt väsentligen ventilerats ut. D.v.s. luftfuktighet i rum där trappa monteras in skall ej avvika från någon av tillämpliga klimatklasser enligt ovan. Luftfuktighet i rum där trappa skall inmonteras får endast under kortare period avvika från relevant klimatklass A – C enligt ovan.

5. Skydd av trappa i byggnad

Efter att trappan är monterad rekommenderar vi att denna skyddas under byggtiden mot smuts som kan ge bestående skador. All användning av tejp och liknande måste ske med försiktighet. Vid borttagning av tejp kan lack och färg lossna från trappans detaljer. Färg- och lackskador orsakade av tejp är inte reklamationsgrundande.

6. Leverantörens åtaganden - Garanti

Sker ej hantering, montering och skydd av trappa enligt avsnitt 1 – 5 enligt ovan kan ej tillverkaren lämna garantier enligt säljarens leveransvillkor.